

認証番号	型式番号	登録者名称	認証基準	基準年間発電量 (kWh)	基準出力 (kW)	基準騒音レベル (dB(A))	発行日	失効日	最終変更日	改訂番号	備考
TC-0002	Z-9000	Britwind Ltd	JSWTA0001	9,167	4.7	53	2023/12/01	2028/02/19	2023/12/01	4	2026年04月06日付で新規出荷一時停止(認証一時停止)
TC-0014	GHRE19.8J	ブロスベックAZ株式会社	JSWTA0001	65,400	19.7	57	2026/04/06	2031/03/23	2026/04/06	3	2種類の基準出力等は、発電機型式による
				63,800	19.6	54					
TC-0017	CF20JAPAN	タービンメンテナンス合同会社	JSWTA0001	46,924	19.3	53	2022/11/16	2027/2/27	2022/11/16	2	2026年06月01日付で新規出荷一時停止(認証一時停止)
TC-0024	FD16-19.2	SHANGHAI GHREPOWER GREEN ENERGY CO., LTD.	JSWTA0001	63,900	19.1	55	2024/09/30	2029/07/28	2024/09/30	1	—
TC-0025	FX-EVO-16-20-OK	ESPE S.r.l.	JSWTA0001	63,020	19.2	50	2020/11/25	2025/11/24	2021/02/05	1	2026年06月01日付で認証失効

注1) 基準年間発電量は、年平均風速5m/s風速頻度分布がレイリー分布と想定した場合の利用可能率100%の年間発電量

注2) 基準出力は、風速11m/s時の発電出力

注3) 基準騒音レベルは、風車がハブ高さ8m/sで運転しているときロータ中心より25mの距離となる地上で観測される値

注4) 認証を一時停止した風車は、新規の出荷停止となる。一時停止の解除のためには、ClassNKが指定する期日までに、一時停止の原因となった問題を解決する必要があり、解決できない場合には認証取消となる。

注5) 更新審査は証書有効期限内に行なう必要がある。