

標 題：

バハマ籍船の消火器の予備及び保守
並びに固定式 CO2 消火装置の保守について

NKテクニカル インフォメーション

No.: 424

Date: 平成 13 年 10 月 26 日

関係船主、造船所 各位

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

バハマ籍船の消火器の予備及び保守並びに固定式 CO2 消火装置の保守に関して、NK テクニカルインフォメーション No. 410（平成 13 年 7 月 10 日付）にてお知らせしておりますが、同テクニカルインフォメーション（和文）の「バハマ instructions No. 4 和訳」に一部誤り（下線部分を追加する）がありましたので、下記の通り、訂正致します。なお、同テクニカルインフォメーションの英文には訂正はありません。

ご迷惑をお掛けしましたこととお詫び致します。

敬具

記

バハマ instructions No. 4 和訳

CO2 シリンダーの検査及び試験

4. （誤）：…、10 年後及びその後 5 年毎に水圧試験が行なわれること。

（正）：…、10 年後、20 年後及びその後 5 年毎に水圧試験が行なわれること。

ClassNK

財団法人 日本海事協会

東京都千代田区紀尾井町4番7号 〒102-8567