

標 題：

シンガポール籍船の固定式CO₂消火装置の
ガスシリンダーの水圧試験について

NKテクニカル インフォメーション

No. : 429

Date: 平成 13 年 12 月 21 日

関係船主、造船所 各位

シンガポール政府からの指示に基づき、同国籍船に備えられる固定式CO₂ガス消火装置のガスシリンダーに対して、製造後20年を経過した時期、及びその後5年ごとに要求される水圧試験は、これまでシリンダーの外観に応じて、検査員の判断により、試験総量をシリンダーの総数の15%まで減じることができました。

今般、同政府より、今後はシリンダーの外観に関わらず、製造後20年を経過した時期、及びその後5年ごとに固定式CO₂ガス消火装置の全てのガスシリンダーに対して水圧試験を実施するよう通知がありましたのでお知らせ致します。

なお、本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部 (Tel : 03 - 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail : svd@classnk.or.jp) にお問い合わせ下さい。

以上

VOID

ClassNK

財団法人 日本海事協会

東京都千代田区紀尾井町4番7号 〒102-8567

このテクニカルインフォメーションは貴社のお役にたてればと思って情報を提供するものです。必要に応じて貴社のご判断、責任においてご利用下さい。疑問についてはいつでもご相談下さい。