

標題

マーシャル諸島籍船の LNG/LPG 船の固定式ドライケミカル粉末消火装置について

ClassNK

テクニカル インフォメーション

No. TEC-0719
発行日 2007 年 12 月 12 日

各位

今般、マーシャル諸島政府は、LNG/LPG 船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の設置試験の特別要件についての解釈 (Technical Circular – Circular Number 11) を新設しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

LNG/LPG 船の固定式ドライケミカル粉末消火装置:

今後引渡の LNG/LPG 船の固定式ドライケミカル粉末消火装置に関し、引渡前に本装置について以下の試験を行うこと。

1. 手動モニタ及びホースラインは、設計どおりの作動試験を行うこと。また、遠隔操作のモニタも同様に行うこと。
2. 試験には、本装置に実際に使用されるドライケミカル粉末及び起動用又は加圧用ガスを用いること。
3. 甲板上でのドライケミカルの散布試験は、プラスチックの覆いを使用するかもしくは同様の格納方法を用いて散布量を和らげること。
4. 試験後、全ての配管は余剰分のドライケミカル粉末も含めきれいに掃除すること。
5. 本装置の製造者は、適切で安全な操作のために試験に立会うこと。また、試験後にドライケミカル粉末及びガスの再充填及び本装置の使用準備の確認を行うこと。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)

本部 管理センター 材料艀装部

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7 (郵便番号 102-8567)

Tel.: 03-5226-2020

Fax: 03-5226-2057

E-mail: eqd@classnk.or.jp

NOTES:

- ClassNK テクニカル・インフォメーションは、あくまで最新情報の提供のみを目的として発行しています。
- ClassNK 及びその役員、職員、代理もしくは委託事業者のいずれも、掲載情報の正確性及びその情報の利用あるいは依存により発生する、いかなる損失及び費用についても責任は負いかねます。
- バックナンバーは ClassNK インターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。